

13.01.2022

ADRESA: AG TRANSPORT S.R.O.2

Sídlo společnosti: Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště kraj : Zlínský kraj  
spisové značky C 204194 vedená Krajský soud v Brně C IČO: 26898161

2022u Termínů  
1x ročně

Provozovatel: AG TRANSPORT S.R.O. UH PROVOZNÍ HALY

**POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY, PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI,  
V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 246/2001 SB.**

Datum kontroly: 13. ledna 2022		příští kontrola: do konce ledna 2023			
č.	Umístění na stavbě podlaží apod.	Výrobce	1. seřízení 2. Kování, 3. závěsy, 4. požární páska 5. koordinátor zavírání	a	Posudek, Závady, Podpis
		C	1. 2. 3. 4. 5.	X X X X X	
1.	1 NP ADMINISTRATIVA	X	EI 30 DP I C	X X X X X	požární uzávěr je provozuschopný
2.	1 NP DÍLNA KOMPRESOROVNA	X	EW 15 DP1 C	X X X X X	požární uzávěr je provozuschopný
3.	1 NP DÍLNA ROPNÉ LATKY	X	EW 15 DP1 C	X X X X X	požární uzávěr je provozuschopný
4.					
5.					
6.					

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, kontrola provedena v rozsahu a způsobem stanoveným normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce, termín: nejméně jednou za rok, ( nejsou stanoveny lhůty kratší). Kontrola celistvosti, těsnění, značení, použitého funkčního vybavení (zavírací, samouzavírací zařízení, brano apod.) Značení: E - celistvost, I - tepelná izolace podle teploty na neohřívané straně, W - tepelná izolace podle radiace, C - funkční vybavení, S - kouřotěsnost.

Kontrolu provedl: F. Frýza František Frýza Požární bezpečnost staveb, Technicko organizační činnost  
IČO :628 26 085 Popovice 686 04 Živnostenský list: evidenční .č. 371100-29749-00  
Odbornou způsobilost, vydalo MV ČR pod.číslem Š-20/95 XII. 1996  
Přítomen: vedoucí provozu



F. Frýza

AG TRANSPORT S.R.O. sídlo společnosti : Průmyslová 1141686 01 Uherské Hradiště  
 Spisová značka: C 43967 vedená u Krajského soudu v Brně  
 Obchodní firma: AG TRANSPORT, s.r.o. Sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1141,  
 PSČ 68601 Identifikační číslo: 26898161 Právní forma: Společnost s r.o.

ADRESA: AG TRANSPORT S.R.O.

Sídlo společnosti: Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště kraj : Zlínský kraj

Provozovatel: AG TRANSPORT S.R.O. PROVOZNÍ HALY

**POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY, PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI,  
 V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 246/2001 SB.**

Datum kontroly: 1. února 2018 příští kontrola: do konce února 2019

č.	Umístění na stavbě podlaží apod.	Typ uzávěru požárního, požární odolnost	C	Výrobce	I. kontrola a seřízení					Posudek, Závady, Podpis
					1.	2.	3.	4.	5.	
1.	I NP - AB plynová kotelna	EI 30 DP 3	-	bez	X	X	X	X	-	Požární uzávěr je provozuschopný
2.	I NP - SH sklad olejů	EW 15DPI C	X		X	X	X	X	-	Požární uzávěr je provozuschopný
3.	I NP - SH kompresorovnas	EW 15DPI C	X		X	X	X	X	-	Požární uzávěr je provozuschopný
4.										
5.										
6.										

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, kontrola provedena v rozsahu a způsobem stanoveným normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce, termín: nejméně jednou za rok, (nejsou stanoveny lhůty kratší). Kontrola celistvosti, těsnění, značení, použitého funkčního vybavení (zavírací, samouzavírací zařízení, brano apod.) Značení: E - celistvost, I - tepelná izolace podle teploty na neohřívane straně, W - tepelná izolace podle radiace, C - funkční vybavení, S - kouřotěsnost.

Kontrolu provedl: F. Frýza František Frýza Požární bezpečnost staveb, Technicko organizační činnost  
 IČO : 628 26 085 Popovice 686 04 Živnostenský list: evidenční .č. 371100-29749-00  
 Odbornou způsobilost, vydalo MV ČR pod.číslem Š-20/95 XII. 1996  
 Přítomen: vedoucí provozu

F. Frýza

